

KONTROLLPLAN 10 kap. enligt 10 kap. 6 § plan- och bygglagen
Installation eldstad/röckanal

Fastighetsbeteckning: _____

E – _____
(Ange entreprenör som utför arbetsmomenten)

En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar.

* **Förkortningar som används** BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. **Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.**

EKS nr _____

BBR nr _____

Kontrollen avser	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)*	Resultat/datum/ Signatur	Åtgärd	Anmärkning
Underlagets bärförmåga och brandmotstånd	E	Okulärt/Mätning	BBR 5:4222			
Skydd mot brandspridning nedåt och antändning av golv, eldstadsplan	E	Okulärt/mätning	BBR 5:4223			
Eldstad, rök- och avgaskanalers utformning och avstånd till brännbara byggnadsdelar	E	Okulärt/Mätning	BBR 5:4221			
Skorstenens utformning. Rök- och avgaskanaler	E	Okulärt/Mätning	BBR 5:425 BBR 6:743			
Godkänt sakkunnighetsintyg av SSR-godkänd sotare (avseende brandskyddskontroll av eldstad/röckanal inkl. tillträdesanordningar på tak)	SSR-godkänd sotare	Besiktning				

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts.

_____ Byggherre	_____ Entreprenör (utförande entreprenör)	_____ SSR-godkänd sotare
--------------------	--	-----------------------------

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.